

Item Gerador - Pregão

Pro-reitoria de Pesquisa - PRP/UFLA <projetos.prp@ufla.br>
Para: Comissão Permanente de Licitação <cpl@fundecc.org.br>
Cc: LUCIANO JOSE PEREIRA <lucianojosepereira@ufla.br>

18 de maio de 2021 09:45

Prezados.

Sim. É apenas um gerador e ele deve atender ao especificado. Ou seja, em modo stand-by (emergência), ele deve garantir a potência de 84kVA/67kW, já em modo Prime ele deve garantir a potência de 76 kVA.

Att.

Patrícia

[Texto das mensagens anteriores oculto]